



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỖNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 26.04.430

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

06/04/2026
Trang/Page: 1/1

Đơn vị yêu cầu/ Customer

: CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG VINALAB

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location

: CẢNG HÀNG KHÔNG RẠCH GIÁ – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Địa chỉ/ Address

: Số 418, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Loại mẫu/ Type of sample

: Nước thải

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample

: NT.03210 – Nước thải sau hệ thống xử lý

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date

: 27/03/2026

Ngày thử nghiệm/ Date of testing

: 27/03/2026 – 06/04/2026

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions

: Mẫu khách hàng gửi, ngày lấy mẫu: 26/03/2026, thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp

Kết quả thử nghiệm/ Testing results

:

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 14:2008/BTNMT CỘT B ^(W)
1	pH	--	TCVN 6492:2011 ^(*)	6,86	5 – 9
2	TDS	mg/L	ĐNHT-N05 ^(*)	203	1.000
3	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000 ^(*)	13	100
4	BOD ₅	mg/L	TCVN 6001-1:2021 ^(*)	14	50
5	NH ₄ ⁺ N	mg/L	TCVN 6179-1:1996 ^(*)	1,29	10
6	NO ₃ ⁻ N	mg/L	SMEWW 4500NO ₃ ⁻ .E:2023 ^(*)	0,207	50
7	PO ₄ ³⁻ P	mg/L	TCVN 6202:2008 ^(*)	<0,033 ^(a)	10
8	S ²⁻ H ₂ S	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .C&D:2023 ^(*)	KPH (MDL=0,008)	4,0
9	Dầu, mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023 ^(*)	4,00	20
10	Chất hoạt động bề mặt	mg/L	TCVN 6622-1:2009 ^(*)	<0,083 ^(a)	10
11	Tổng Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023 ^(*)	4,6x10 ³	5.000

Ghi chú/ Note:

(*) : Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(a): Giới hạn định lượng của phương pháp/ Limit of Quantitation of Method (LOQ).

(W): Thông tin bổ sung theo yêu cầu khách hàng/ Supplementary information according to customer's request.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy

PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỖNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƯỜNG HOÀNG THÀNH

PH. Giám đốc
Vice Director

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement.

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:03/01

Ngày BH: 24/02/2025

TRỤ SỞ CHÍNH

528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Tp. Hồ Chí Minh

CN: 1527/5A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Tp. Hồ Chí Minh

☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

http://duonghuynhenv.vn