TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM- CTCP
CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 497../TB-CHKPK

Pleiku, ngày 29 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
V/v: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 06 tháng đầu năm 2026 tại Cảng hàng không Pleiku

Cảng hàng không Pleiku tổ chức mời chào giá hạn chế về việc "Bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 06 tháng đầu năm 2026 tại Cảng hàng không Pleiku". Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ:

Stt	Tên vật tư, phụ tùng thay thế	Quy cách, mã số	Số lượng	Ghi chú
1	Vệ sinh khử mùi, hút bùn bể điều hòa	Gói	01	- Hút 50m^{3}bùn - Vệ sinh rác
2	Vệ sinh khử mùi, hút bùn bể chứa bùn, bể thiếu khí, bể gom, bể xả thải	Gói	01	- Hút 25m^3 bùn - Vệ sinh rác
3	Vệ sinh, thông các đường ống thoát sàn, bồn rửa tay và đường ống xí tiểu từ các khu vệ sinh phía đông, phía tây nhà ga về khu xử lý nước thải	Gói	01	Vệ sinh, khử mùi, đổ thuốc NAOH xử lý mỡ đường ống
4	Kiểm tra phao báo mực nước	Bộ	03	- Bể điều hòa - Bể xả thải - Bể gom (Phía Tây nhà ga)
5	Bơm chìm	Máy	08	- Vệ sinh lồng chắn rác bằng chổi sắt và máy xịt nước áp lực. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ) - Kiểm tra hai quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động

6	Máy khuấy chìm	Máy	02	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ); - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động.
7	Máy thổi khí chìm	Máy	02	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ) - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động.
8	Bơm định lượng	Máy	02	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ). - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay, tự động.
9	Máy khuấy hóa chất (Động cơ giảm tốc)	Máy	01	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng (dòng điện, điện trở, điện áp, rò rỉ). - Kiểm tra quy trình điều khiển: Bằng tay.
10	Bể gom (phía tây nhà ga)	Bể	01	- Bơm số 3: + Thay lồng bơm. + Thay van 1 chiều (Inox) và ống PVC kết nối vào ống chính. - Thay lồng bơm số 1, 2 - Thay phao báo mực nước số 2, số 3.
11	Bể xả thải	Bể	01	Thay phao báo mực nước số 2, số 3
12	Tủ điện điều khiển	Cái	01	- Kiểm tra bằng đồng hồ đo tại tủ điện: điện áp, dòng điện, điện trở. - Kiểm tra thiết bị điện: contactor, rơle nhiệt, aptomat, các đèn báo, logo PLC, quạt giải nhiệt cho tủ điện. - Kiểm tra báo động, đèn báo, dừng khẩn cấp, dừng cảnh báo - Kiểm tra quy trình điều

				khiển: Bằng tay, Tự động. - Tình trạng bệ sàn, kiểm tra bằng mắt thường. - Vệ sinh, làm sạch bên trong tủ điện. - Kiểm tra hệ thống quạt giải nhiệt của tủ; - Bình xịt kiến, côn trùng (loại lớn).

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí vật tư, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán:

+ Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi Bên bán nộp đầy đủ chứng từ quy định sau cho Bên mua:

- Biên bản nghiệm thu bàn giao
- Biên bản thanh lý hợp đồng
- Hoá đơn tài chính

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Bắt đầu từ ngày 29 /07 /2026 đến trước 16 giờ 00 ngày 03 / 08 /2026.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận báo giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Địa chỉ: Cảng hàng không Pleiku, Đường 17/3, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai.

+ Fax: 0269.3825096

+ Email: vanthu.pxu@acv.vn

3. Thông tin liên hệ

- Đội Kỹ thuật - Cảng hàng không Pleiku

- Số điện thoại: 037.209.4567

- Người liên hệ: Ông Lê Hồng Hải

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Pleiku và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0311638525-015-C.T.C.P
CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP
TỈNH GIA LAI

Nguyễn Đình Hưng