



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.09.1152	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	19/09/2025 Trang/Page: 1/1
-------------------	---	-------------------------------

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CẢNG HÀNG KHÔNG BUỒN MA THUỘT
Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : Tại cống xả đầu ra của hệ thống XLNT (X=1400 654; Y=458 422)
Địa chỉ/ Address : Thôn 3, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk
Loại mẫu/ Type of sample : Nước thải
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : NT.09576
Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 11/09/2025
Ngày thử nghiệm/ Date of testing : 12/09/2025 – 19/09/2025
Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Trời nắng và các hoạt động diễn ra bình thường
Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method : TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, TCVN 6663-3:2016, TCVN 8880:2011

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 14:2008/BTNMT Cột B ^(W)
1	pH	--	TCVN 6492:2011 ^(*)	6,30	5 – 9
2	TDS	mg/L	ĐNHT-N05 ^(*)	297	1.000
3	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000 ^(*)	<12 ^(a)	100
4	BOD ₅	mg/L	TCVN 6001-1:2021 ^(*)	10	50
5	NO ₃ ⁻ N	mg/L	SMEWW 4500NO ₃ ⁻ .E:2023 ^(*)	8,68	50
6	PO ₄ ³⁻ P	mg/L	TCVN 6202:2008 ^(*)	7,65	10
7	S ²⁻ H ₂ S	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .C&D:2023 ^(*)	<0,027 ^(a)	4,0
8	Dầu, mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023 ^(*)	KPH (MDL=1,0)	20
9	Chất hoạt động bề mặt	mg/L	TCVN 6622-1:2009 ^(*)	KPH (MDL=0,025)	10
10	Coliform	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023 ^(*)	KPH (MDL=2)	5.000

Ghi chú/ Note:

(*) : Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(a) : Giới hạn định lượng của phương pháp Limit of Quantitation of Method (LOQ).

(W) : Thông tin bổ sung theo yêu cầu khách hàng/ Supplementary information according to customer's request.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy



Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-Q17.8

BH/SD:03/01

Ngày BH: 24/02/2025

TRỤ SỞ CHÍNH

* 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Tp.HCM

CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Tp. HCM

☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vmc241@gmail.com

http://duonghuynhenv.vn

Được quét bằng CamScanner